



Zamawiający:
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE z siedzibą:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
UL. PIASTOWSKA 14, 45-082 OPOLE
Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego:
OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO
W WOSKOWICACH MAŁYCH
WOSKOWICE MAŁE, UL. PAŁACOWA 15
46-100 NAMYSŁÓW

Woskowice Małe, 31-08-2022 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zmianami) pn:

Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia

Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego

(ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00306983/01 z dnia 2022-08-16, zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00325815/01 z dnia 2022-08-31). Postępowanie dotyczy zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych oraz wartości mniejszej niż progi unijne. Rodzaj zamówienia – dostawa. ID postępowania: ocds-148610-93d76eb0-1984-11ed-acbd-46d0480cd9c4.

Numer postępowania: DAG.250.3.5.2022

ZMIANA 1

Działając na podstawie art. art. 271, art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:
Program Inwestycji Strategicznych



zmianami), udziela się odpowiedzi na zapytania Wykonawcy, modyfikuje SWZ oraz zmienia się termin związania ofertą, składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

I. Odpowiedzi na zapytania:

1. Pod pokrycia z blachy układane na pełnym deskowaniu stosuje się maty strukturalne jako warstwę separacyjną dającą możliwość wentylacji i odprowadzenia wody oraz wilgoci spod metalowego pokrycia. Ponadto środki do impregnacji drewna zawierają różnego rodzaju związki chemiczne (sole metali rozpuszczalnych w wodzie), które mogą działać korozyjnie. Aby zapobiec powstawaniu korozji, środków zawierających w swym składzie sole, stosuje się maty strukturalne. W projekcie brak takiego rozwiązania. Prosimy o rozważenie tej kwestii.

Odp. Pod pokrycie z blachy należy wprowadzić wymieniony w pytaniu materiał zarówno na płaszczyznach pionowych i wypłaszczeniach stosując systemowe rozwiązania. W dokumentacji materiał został ujęty i opisany w części dotyczącej wypłaszczeń jako membrana polietylenowa PE-HD (separacyjna) - pkt 12.1.12. Odpowiednio przyjęte rozwiązania należy uwzględnić w wycenie ofertowej.

2. W dokumentacji techniczno-wykonawczej, str. 31 przyjęto montaż membrany dachowej niepalnej pod deskowaniem. W przedmiarze brak pozycji.

Odp. Montaż membrany dachowej niepalnej pod deskowaniem, należy uwzględnić w wycenie ofertowej.

3. W przedmiarze, w dziale dotyczącym posadzek tarasów nie uwzględniono prac wyszczególnionych w projekcie, tj.: wykonania jastrychu spadkowego, hydroizolacji, jastrychu zbrojonego siatką, zagruntowania powierzchni i wykonania warstwy szepnej.

Odp. Wykonanie jastrychu spadkowego, hydroizolacji, jastrychu zbrojonego siatką, zagruntowania powierzchni i wykonania warstwy szepnej, należy uwzględnić w wycenie ofertowej.

II. W Ogłoszeniu o zamówieniu dokonuje się następujących zmian:

W Ogłoszeniu o zamówieniu dokonuje się zmiany w: **SEKCJI VIII – PROCEDURA**

- wyrazy:

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-01 11:00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-01 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-30

- zastępuje się wyrazami:

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-08 11:00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-07

III. W SWZ dokonuje się następujących zmian:

1. W SIWZ w pkt. 11.1 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

- wyrazy: Wykonawca jest związany ofertą do dnia **30.09.2022 r.**

- zastępuje się wyrazami: Wykonawca jest związany ofertą do dnia **07.10.2022 r.**

2. W SIWZ w pkt. 13.11 SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- wyrazy: Termin składania ofert upływa dnia **01.09.2022 r.** o godz. **11:00.**

- zastępuje się wyrazami: Termin składania ofert upływa dnia **08.09.2022 r.** o godz. **11:00.**

3. W SIWZ w pkt. 14.1 OTWARCIE OFERT:

- wyrazy: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **01.09.2022 r.** o godz. **12:00** w siedzibie Zamawiającego – w świetlicy żółtej w budynku głównym – pałac.

- zastępuje się wyrazami: „Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **08.09.2022 r.** o godz. **12:00** w siedzibie Zamawiającego – w świetlicy żółtej w budynku głównym – pałac.

**/- Bartłomiej Orpel
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych**